



DIRECTION
GÉNÉRALE ADJOINTE
DES SERVICES TECHNIQUES

Direction de
l'Environnement
Eau Assainissement

Monsieur CANDELA
Maire
Rue Jean Catelas
80480 SALEUX

Affaire suivie par : Camille BRASSART
Tél : 03.22.97.42.09
Objet : PADD – P.I.U de Saleux – Friche Pirelli
Nos réf. : MESDOC/M. CANDELA - Maire/CB/CF
P.J. :

AMIENS, le 05 JUIN 2018

Monsieur le Maire,

Dans le cadre de l'élaboration du PADD de la commune, je reviens vers vous sur le projet du futur aménagement des parcelles de la friche sapsa Bedding et la desserte en eaux de ce site. Le projet a en effet été identifié par le cabinet DiversCités comme pouvant accueillir 270 logements.

En ce qui concerne l'eau potable, nous serions en mesure d'alimenter le projet depuis la rue Jean Catelas où il y a deux conduites dont une en diamètre 150, les mesures réalisées récemment confirment cette capacité (le débit estimé du projet se situe entre 40 à 60 m³/j). A ce stade du projet, nous ne connaissons pas les besoins en matière d'incendie, un renforcement du réseau d'eau potable pourrait être nécessaire, le cas échéant dans le cadre d'un PUP ; au vu de la surface du projet une solution sur site devrait néanmoins être envisagée dans le cadre du permis d'aménager (type bâches ou prise d'eau dans la Selle).

La révision du périmètre de captage de Saleux est en cours, les capacités de pompage actuelles sont suffisantes pour ce projet et elles seront a minima conservées. La réserve qui a été émise porte sur le périmètre de captage qui va être redéfini dans le cadre de cette étude, il doit être confirmé à l'avancement de l'étude ; le périmètre existant n'a pas d'impact. Aucun raccordement en eau potable ne pourra donc être réalisé sur la rue Jean Jaurès.

En ce qui concerne le raccordement assainissement des eaux usées, la capacité du poste de refoulement actuel de Pirelli permet de raccorder ce projet. Il n'y aura pas de raccordement des eaux usées possible sur la route de Conty car le poste de refoulement y est insuffisant. L'ensemble du projet devra donc tenir compte de ce point de rejet rue Jean Jaurès.

Enfin, en ce qui concerne les eaux pluviales, la gestion des eaux de ruissellement devra être étudiée sur le site dans le cadre d'une gestion des eaux à la parcelle.

- Allonville
- Amiens
- Bertangles
- Blangy-Tronville
- Bovelles
- Boves
- Cagny
- Camon
- Clairly-Saulchoix
- Creuse
- Dreuil-les-Amiens
- Dury
- Estrées-sur-Noye
- Glisy
- Grattepanche
- Guignemicourt
- Hébecourt
- Longueau
- Pissy
- Pont-de-Metz
- Poulainville
- Remiencourt
- Revelles
- Rivery
- Rumigny
- Sains-en-Amiénois
- Saint-Fuscien
- Saint-Saulieu
- Saleux
- Salouël
- Saveuse
- Thézy-Glimont
- Vers-sur-Selle

Au vu des éléments fournis sur le projet, à savoir le nombre de logements, la collectivité est en capacité de raccorder le projet dans les conditions énumérées précédemment (eau potable rue Jean Catelas et eaux usées rue Jean Jaurès), les seules réserves portent sur la desserte incendie attendue (pouvant être gérée sur place) et sur l'emprise du futur périmètre de captage.

Mes services restent à votre disposition pour compléter ces éléments et participer aux réunions relatives à ce sujet.

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l'assurance de ma considération distinguée .

Le Directeur Général
Adjoint,



Philippe MAGNIER